

**P3: Posso realizar reparos nas áreas externas com paisagismo?**

R3: NÃO. O financiamento deverá priorizar reparos essenciais na estrutura física da Unidade objetivando proporcionar segurança e qualificar o atendimento a criança e adolescente.

P4: Posso realizar a instalação de divisórias?

R4: NÃO. Instalação de novas divisórias implicará em alteração e/ou modificação estrutural, descaracterização dos ambientes e da estrutura física, gerando alterações e/ou mudanças na estrutura física que implique em reaprovação dos projetos junto à vigilância sanitária e corpo de bombeiros.

P5: Posso fazer a instalação de barras e construir rampas de acessibilidade?

R5: SIM. Substituição e/ou instalação de barras de apoio em banheiro, corrimãos e guarda corpo, e pequenas rampas de acesso em até 10 cm de altura, de acordo com a NBR 9050.

P6: Posso colocar revestimento como azulejos numa parede que possui somente pintura?

R6: SIM.

P7: Posso fazer a instalação de grades em janelas e portas que não possuem grades?

R7: SIM. Instalação de grade em porta de saída de emergência deverá respeitar as normas de segurança devendo permanecer aberta durante o funcionamento da Unidade.

P8: Posso ampliar o número de tomadas no espaço?

R8: NÃO. Poderá resultar na sobrecarga da rede elétrica, o que demandaria de avaliação de profissional da área.

P9: É possível fechar sacadas e varandas com vidros ou grades?

R9: NÃO. O mesmo implica em avaliação de profissional habilitado em relação aos aspectos de aprovação em vigilância sanitária e corpo de bombeiros.

P10: Posso ampliar ou construir calçadas na área externa?

R10: NÃO. Implicará na avaliação de profissional habilitado em relação aos parâmetros de aprovação da edificação junto ao órgão municipal responsável.

P11: É possível quebrar piso e/ou parede para reparo de encanamento/vazamento e posterior conserto do piso e/ou parede?

R11: SIM.

P12: Posso prever despesas com limpeza de fossa, calhas e caixa d'água?

R12: NÃO. O financiamento deverá priorizar reparos essenciais na estrutura física da Unidade objetivando proporcionar segurança e qualificar o atendimento a criança e adolescente.

P13: É possível instalar ponto de rede e cabeamento?

R13: SIM. Desde que de seja a instalação/substituição de pontos isolados e não para criação de laboratório informática, que viria demandar de projeto elétrico.